



# Förslag till kontrollplan Eldstad/rökkanal

Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler, BBR

Fastighetsbeteckning:	Byggherre:
Entreprenör (utförande entreprenör) –E:	Sakkunnig –S:

<b>Kontrollpunkt</b>	<b>Kontrolleras mot</b>	<b>Kontrollant (E el. S) och kontrolldatum</b>
Utförande överensstämmer med startbesked	Godkända handlingar	
Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara bygnadsdelar	BBR 5:41, 5:421, 5:4221, 5:4251	
Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd	BBR 5:4222, 5:4252	
Eldstadsplan, utformning	BBR 5:4223	
Kontroll av skorstenshöjd	BBR 5:4253, 6:743	
Rökkanal – tvärsnitt, material och placering (Material i rök- eller avgaskanaler)	BBR 5:4255	
Rökkanalens täthet	BBR 5:4256	
Skorstensschakt (Utformning av rök- och avgaskanaler med hänsyn till soteld)	BBR 5:4257	
Anslutning till rök- och avgaskanalen	BBR 5:426	
Rensning och inspektion	BBR 5:428	
Takskyddsanordningar	BBR 8:24	

Eventuella anmärkningar:
--------------------------

Arbetsplatsbesök behövs inte. Inget farligt avfall beräknas uppkomma. När arbetena är färdiga skickas kontrollplanen, ifylld med datum och signaturer, tillsammans med sotarintyg, till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen, Tuna torg 1, 186 86 Vallentuna eller bygglov@vallentuna.se.

**Eldstaden får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsförvaltningen utfärdat ett slutbesked.**

Nedan intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga angivna krav har uppfyllts. Underskrift krävs av byggherren och samtliga förekommande kontrollanter (samma som namngivits ovan).

Byggherre

Entreprenör

Sakkunnig

**SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

186 86 VALLENTUNA

BESÖK: TUNA TORG 1

TFN: 08-587 850 00 VXL

BYGGLOV@VALLENTUNA.SE

[WWW.VALLENTUNA.SE](http://WWW.VALLENTUNA.SE)



**Vallentuna  
kommun**