

## FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKEL VA-INSTALLATION enligt Plan- och bygglagen 10:6

<b>Fastighetsbeteckning:</b>			<b>Förklaring</b>  BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) EKS- (Europeisk konstruktionsstandarder) A-ritning (Ritning behöver inte vara ritad av en arkitekt utan fackmannamässig) K-ritning (konstruktionsritning) S-sakkunnig
<b>Diarienummer:</b>			
<b>Byggherre (BH):</b>	<b>Byggherrens underskrift:</b>	<b>Namnförtydligande:</b>	
Jag har anpassat denna kontrollplan efter mitt byggprojekt så att rätt kontrollpunkter finns med i den. Jag är införstådd med att det är byggherren som ansvarar för kontrollen av genomförandet enligt plan- och bygglagen 2010:900 10 kap. 5-8 §§.			
<b>Entreprenör (E):</b>			
<b>Sakkunnig (S):</b>			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH, S eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked	BH	Visuellt	A-ritning			
Sprängning Krävs Krävs ej	S	Lagstiftning/ dokumentation	Polistillstånd			
Ledningsföreläggning, schaktdjup, isolering, läge och lutning	BH E	Mätning, Visuellt, A- Ritning	BBR kap 6:6			

Täthetsprovning av rör	BH E	Provtryck med luft eller vatten	BBR 6:625			
Frånkoppling av befintlig vattentäkt	BH E	Visuellt				
Inkoppling av vattenmätare, avlopp och/eller pump	BH E	Visuellt				Inkopplingen ska göras av en sakkunnig
Installation för tappvatten	BH		BBR 6:62, Vattnet är hygieniskt och säkert efter tappstället			
Installation för avloppsvatten	BH	Visuellt	BBR 6:64, spillvatten avleds korrekt			
Kringfyllnad, återfyllning	BH	Visuellt/foto				
Relationshandling, yttre ledningsdragning	BH E	Visuellt	Ritning till byggnadsnämnden			
Överensstämmer med startbesked	BH	Visuellt	Ritningar			
Avloppsvatten	BH	Visuellt	BBR 6:73, avloppsvatten renas via enskilt avlopp			

<b>Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)</b>						
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts						
Byggherre			Datum		Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)	
					Datum	