

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING enligt Plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning:			Förklaring BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) EKS- (Europeisk konstruktionsstandard) A-ritning (Ritningar behöver inte vara ritade av en arkitekt utan fackmannamässig) K-ritning (konstruktionsritning) S-sakkunnig
Diarienummer:			
Byggherre (BH):	Byggherrens underskrift:	Namnförtydligande:	
Jag har anpassat denna kontrollplan efter mitt byggprojekt så att rätt kontrollpunkter finns med i den. Jag är införstådd med att det är byggherren som ansvarar för kontrollen av genomförandet enligt plan- och bygglagen 2010:900 10 kap. 5-8 §§.			
Entreprenör (E):			
Sakkunnig (S):			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH, S eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked	BH	Visuellt	A-ritning			
Lokalen är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga	BH	Mätning	BBR kap 3:51 Minsta passagemått för entrédörr är 0,8 m			
VA-installationer är fackmannamässigt utförda	BH	Visuellt	BBR kap 6:6			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH, S eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
Ventilationen är anpassad för verksamheten	BH	Mätning, funktionskontroll	BBR kap 6:25			
Utrymning vid brand	BH	Visuellt, funktionskontroll	BBR kap 5:83 Brandvarnare monterad			
Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)						
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts						
Byggherre		Datum	Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)		Datum	