

## FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR OLJEAVSKILJARE enligt Plan- och bygglagen 10:6

<b>Fastighetsbeteckning:</b>			<b>Förklaring</b>  BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (Ritning behöver inte vara ritad av en arkitekt utan fackmannamässig) K-ritning (konstruktionsritning)
<b>Diarienummer:</b>			
<b>Byggherre (BH):</b>	<b>Byggherrens underskrift:</b>	<b>Namnförtydligande:</b>	
	Jag har anpassat denna kontrollplan efter mitt byggprojekt så att rätt kontrollpunkter finns med i den. Jag är införstådd med att det är byggherren som ansvarar för kontrollen av genomförandet enligt plan- och bygglagen 2010:900 10 kap. 5-8 §§.		
<b>Entreprenör (E):</b>			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
Överensstämmer med anmälan	BH	Visuellt	Ritningar			
I spillvatteninstallationer där vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras. Utformningen av avskiljare ska säkerställa att det avskilda inte kan släppas ut okontrollerat eller oavsiktligt.	BH	Visuellt	6:641 Installationer för spillvatten  Olje- och bensinavskiljare kan utformas enligt SS-EN 858-2.			

<b>Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)</b>			
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts			
Byggherre	Datum	Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)	Datum